

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(наименование территориального органа МЧС России)

628002, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А т.8 (3467) 35-18-02 ф.8 (3467) 35-18-40 E-mail:
gochshm@ugramail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Сургуту

(наименование органа государственного надзора)

г. Сургут ул. Фармана Салманова, 4, тел. 8(3462) 260914, E-mail: ondsurgut@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33
«Аленький цветочек»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Сургута по
пожарному надзору Стрелова А.В. № 7 от « 14 » января 2021 года, ст. 6.1

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
10 ч. 00 мин. « 28 » января 2021 г. по 16 ч. 30 мин. « 17 » февраля 2021 г.

проведена проверка Инженером отделения госпожнадзора ОНД и ПР (по г. Сургуту)
старшим лейтенантом внутренней службы Ниязовым Анаром
Наилевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33

«Аленький цветочек», расположенный по адресу: г. Сургут, набережная Ивана Кайдалова, 28/2
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заместителем заведующей МБДОУ детский сад №33 «Аленький цветочек»
Казбулатовой Лианой Айдемировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Заполнение проема в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющий предусмотренный в составе 1-го этажа здания детского сада, пищеблок от общего коридора, не вы-	ст. 6, ч.3 ст.4, ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3, табл. 23, табл. 24 Федеральный закон «Технический регламент о требовани-	01.08.2021 18.08.2021	

	полнено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30.	ях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
2.	В спальнях помещений здания МБДОУ детский сад №33 «Аленький цветочек» звуковые сигналы СОУЭ не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА (по факту, фактическое значение уровня звуковых сигналов СОУЭ в спальнях помещений: группа №1 - 41 дБА; группа №2 - 42 дБА; группа №3, - 44 дБА; группа №4 - 45 дБА группа №5 - 46 дБА группа №6 - 44 дБА группа №7 - 45 дБА группа №8 - 45 дБА группа №9 - 47 дБА группа №10 - 43 дБА группа №11 - 45 дБА группа №12 - 44 дБА группа №13 - 48 дБА группа №14 - 44 дБА группа №15 - 42 дБА.	ст. 6, ч.3 ст.4, ч.4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3 «СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2021	
3.	В здании МБДОУ детский сад №33 «Аленький цветочек» при испытании ВПВ фактический минимальный расход воды на пожаротушение не соответствует требованиям по факту 0 л/с.	ст. 6, ч.3 ст.4, ч.4 ст. 62, 86 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1. табл. 1 п. 4 «СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты»).	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2021 года
(квартал, месяц).

Инженер отделения госпожнадзора

ОНД и ПР (по г. Сургуту) Ниязов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» февраля 2021



Предписание для исполнения получил:

Вас
(подпись)

и.о. заведующего Безматкина А.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«17» февраля 2021

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

8 (3467) 397777